

Navn _____

Adresse _____

Postnr./by _____

Dato

Anlægsadresse

Er måler plomberet?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Er der foretaget trykprøvning?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Kunden er instrueret om varmeinstallationens drift	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Kunden har modtaget skriftlig brugervejledning	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej

	Brugsvandsveksler eller Unit	Varmtvandsbeholder
Fabrikat		
Type nr./navn		
Ventil og KVS-værdi		

	Varmeveksler indirekte anlæg	Blandekreds på varmeanlæg
Fabrikat		
Type nr./navn		
Ventil og KVS-værdi		

Erklæring

Installationen er udført i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kravene fra AffaldVarme Aarhus i "Almindelige og Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" er overholdt.

Opmærksomheden henledes specielt på krav i "Tekniske bestemmelser" om, at gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår skal være mindst 30 °C, og returtemperaturen fra kundens varmeinstallation må aldrig overstige 40 °C.

AffaldVarme Aarhus modtager en kopi af den underskrevne indreguleringsrapport ved syn og trykprøvning og godkender og færdigmelder installationen i henhold til "Tekniske bestemmelser."

 Dato

 Aut. VVS-installatør
 Underskrift og stempel

