


Direkte forsyning

Principskitse af etageejendom, hvor der er direkte afregningsforhold til hver boligenhed.

Krav til interne
rørledningernes
tekniske bestemmelser
for fjernvarmelevering.

Før måler
skal alle rør og
komponenter
isoleres i henhold
til norm.



Se krav til opbygning
af varmeinstallation
se principskitse
9.1.1 til 9.8



Affaldvarme Aarhus' entreprisegrænse



Hovedhaner leveres og vedligeholdes af Affaldvarme Aarhus.



Varmemåleren leveres og vedligeholdes af Affaldvarme Aarhus.



Teknisk varmemåler leveres og vedligeholdes af Affaldvarme Aarhus.

Revision	Bemærkninger	Dato	Rev. af
AffaldVarme Aarhus Plan og Anlæg		Emne: Principskitse som viser entreprisegrænser i etageejendom	
Tegnet af: ESRA	Dato: 15-05-2017	Godkendt af:	Dato:
Bautavej 1 8210 Aarhus V TLF. 8940 1500		Mål: Ikke målfast	Tegn.nr.: 8.5.3
			Rev.