


**Principskitse af varmeinstallation i skakt,
hvor der er direkte afregningsforhold til hver boligenhed.**



Adgangskrav til
varmeinstallation
Min. 60 x 100

Se krav til opbygning
af varmeinstallation
se principskitse
9.1.1 til 9.8



Friareal foran varmemåler og hovedhaner,
som skal være nemt tilgængelige.



Hovedhaner leveres og vedligeholdes af Affaldvarme Aarhus.



Afregningsmåleren leveres og vedligeholdes af Affaldvarme Aarhus.

Alle ubenævnte mål i mm

Revision	Bemærkninger	Dato	Rev. af
AffaldVarme Aarhus Plan og Anlæg		Bautavej 1 8210 Aarhus V TLF. 8940 1500	
Tegnet af: ESRA		Dato: 15-05-2017	
Godkendt af:		Dato:	
Mål: Ikke målfast		Tegn.nr.: 8.6	
Emne: Principskitse som viser pladskrav i skakt.		Rev.	